

Liste Heizungsanlagen Schulen und Turnhallen

Objekt	Wärmetauscher Typ/Baujahr	Brennerhersteller Typ/Baujahr	Nenn- wärme- leistung KW	Nacht- absenkung in Nutzung ja/nein	Priorität	Begründung
Hauptschule	Standart NW Py 70-801 / 1971 - <i>Kessel I</i>	Weishaupt G7/1-D / 1994	930	Ja	1	Heizungsanlage ist knapp 40 Jahre alt - muss dringend erneuert werden (evtl. Zusammenlegung als Blockheizkraftwerk mit MZH und Realschule?)
MZH Mühlenberg	Standart NW Py 70-801 / 1971 - <i>Kessel II</i>	Weishaupt G7/1-D / 2001	930	Ja	1	Heizungsanlage ist knapp 40 Jahre alt - muss dringend erneuert werden
EvB	Viessmann 13152-53 / 1981	Weishaupt G 5/1 - D / 1982	560	nein	2	Derzeitige Heizungsanlage ist unwirtschaftlich evtl. Altes Seminar trennen, da enorme Steuerungsprobleme vorliegen
TH EvB	Viessmann 13151-50 / 1981	Weishaupt G 3/1 - E / 1982	280	nein	2	Heizungsanlage über EvB-Gymnasium
Altes Seminar	<i>Heizungsanlage in EvB !</i>				2	evtl. Altes Seminar trennen, da enorme Steuerungsprobleme vorliegen
Realschule	Rapido F 220 NT / 2007	Weishaupt WG 30 N/1 A / 1993 (<i>vorrangig</i>)	215	Neubau nein	3	Altersbedingt erneuerungsbedürftig
	Viessmann 13151-49 / 1982	Weishaupt G 11/1 E / 1983 (<i>wird zugeschaltet</i>)	220	sonst ja		(evtl. Zusammenlegung als Blockheizkraftwerk mit MZH und Realschule?)
GS/TH Antonius	Fröling / 1993	Weishaupt G3/1-E / 1993 (<i>nur 1 Anlage</i>)	290	Ja	4	Durch den Wegfall des Schwimmbades ist eine Anlage weggefallen - vorhandene Anlage ist unterdimensioniert
GS Ohl	Buderus Logana G 305 / 1988	Giersch RG 20 / 2005	95	Ja	5	
	Buderus G 405 W/100-6 / 1987	Weishaupt WG 2N/1-E / 1987	100	Ja		
Kindergarten Dohrgaul	Weishaupt WTU 43-S / 2003	ohne Brenner	43	Ja	6	im Rahmen der Erweiterung muss Heizanlage ebenfalls erweitert werden
GS Kreuzberg	Viessmann VSB 1055 / 1994	Weishaupt WG 20 N/1 A / 1994	116	Ja	7	
GS Wipperfeld	Viessmann Vertomat VSB 10 / 1994	Weishaupt WG 20 N/1 A / 1994	105	Ja	8	
TH Agathaberg	Viessmann Atola-RN / <i>ca. 10 Jahre kein Typenschild vorhanden</i>	ohne Brenner	88	Ja	9	