**Rutz, Daniel**

ANLAGE 1 **1**

**Von:** Mies, Ellen
**Gesendet:** Montag, 5. Februar 2018 15:12
**An:** Pischel, Katharina; Rutz, Daniel
**Betreff:** BP 107 Anhänge zum TÖB-Schreiben 1. Änd_.pdf

Hallo zusammen,

ich habe mir gerade den neuen B-Plan angesehen und festgestellt,
dass die städtische Wasserleitung auf dem Grundstück „Ringstraße“ nicht erkennbar ist.

Dies hatte ich im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange im Oktober 2016 Bereits beschrieben.

Die Wasserversorgungsleitung führt vom „Nackenborn“ zum Marktplatz und speist dort den Brunnen.

Wäre die jetzige B-Plan-Änderung eine Gelegenheit, das nachzuholen oder ist die Sicherung nicht notwendig?

Freundliche Grüße
Ellen Mies

# Hansestadt Wipperfürth
Der Bürgermeister

2

Stadtverwaltung Wipperfürth . Postfach 1460 . 51678 Wipperfürth

Hansestadt Wipperfürth
Fachbereich II
61 Stadt- und Raumplanung
Marktplatz 15
51688 Wipperfürth

**Fachbereich II – Planen, Bauen und Umwelt**

Kontakt: Stephan T. Hammer
Zimmer: 5
G.-Zeichen: FBL II
Telefon: 02267-64/299
Telefax: 02267 64/209
E-Mail: stephan.hammer@wipperfuerth.de
Datum 02.03.2018

**Stellungnahme des Fachbereichs II zum Bebauungsplan 107, 1. vereinfachte Änderung**

Aus Sicht der **Unteren Bauaufsicht** bestehen keine Bedenken.

Aus Sicht des **Tiefbaus** bestehen keine Bedenken.

Aus Sicht der **Stadtentwässerung** bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Jedoch werden folgende Anmerkungen gemacht: In Folge der Änderung erhöht sich ggf. die Gesamtgröße der abflusswirksamen Flächenanteile. Die vorhandene Mischwasserkanalisation in der Gaulstraße verfügt jedoch über ausreichende Kapazitäten, das etwaige zusätzlich anfallende Niederschlagswasser abzuleiten.

Stephan T. Hammer