



Bezirksregierung Köln, 50606 Köln

Stadt Wipperfürth  
Der Bürgermeister  
Hochstraße 4  
51688 Wipperfürth

Hansestadt Wipperfürth	
08. Okt. 2018	
DEZ. ....	Aktz.: .....

*Empfangsbekanntnis noch zu bearbeiten  
Ja.*

Datum: 27.09.20187  
Seite 1 von 2

Aktenzeichen:  
54-2-(6.13)-ABK-vMe

Auskunft erteilt:  
Herr von Meer

joerg.vonmeer@brk.nrw.de  
Zimmer: K 406  
Telefon: (0221) 147 - 3481  
Fax: (0221) 147 - 2879

Robert-Schuman-Str. 51,  
52066 Aachen

DB bis Aachen Hbf,  
Bus Ri. Burtscheid bis Siegel

Telefonische Sprechzeiten:  
mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr

Besuchertag:  
donnerstags: 8:30 - 15:00 Uhr  
(weitere Termine nach  
Vereinbarung)

Landeskasse Düsseldorf:  
Landesbank Hessen-Thüringen  
IBAN:  
DE34 3005 0000 0000 0965 60  
BIC: WELADEDXXX  
Zahlungsbillete bitte an  
zentralebuchungsstelle@  
brk.nrw.de

## Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2018 - 2023

- Ihr Schreiben vom 22.05.2018, Az.: II 71

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Prüfung der Fortschreibung Ihres ABK ist unter Beteiligung der Unteren Wasserbehörde des Oberbergische-Kreises (UWB) erfolgt. Die gesetzliche Prüffrist begann mit dem Zeitpunkt der vollständigen Vorlage aller Unterlagen. Dieser Zeitpunkt war mit der digitalen Vorlage des ABK am 23.05.2018 gegeben.

Gemäß § 46 LWG kann innerhalb von sechs Monaten eine Beanstandung durch die zuständige Behörde erfolgen. Sie können ein mögliches Beanstandungsverfahren vermeiden, in dem Sie bis **spätestens 31.10.2018** die im folgenden genannten Ergänzungen vorlegen.

Bei der Prüfung sind Punkte aufgefallen, zu denen ergänzende Informationen erforderlich sind. Um Ihnen vor der abschließenden Bewertung des ABK Gelegenheit zu geben, entsprechende Unterlagen nachzureichen und eine Beanstandung zu vermeiden, führe ich die Punkte im Einzelnen auf:

### 1. Kanalsanierung/Fremdwasser

Sie hatten in der Vergangenheit Fremdwassersanierungsmaßnahmen im Bereich Hönnigetalsammler durchgeführt. Weitere Fremdwasser-

Hauptsitz:  
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln  
Telefon: (0221) 147 - 0  
Fax: (0221) 147 - 3185  
USt-ID-Nr.: DE 812110859

poststelle@brk.nrw.de  
www.bezreg-koeln.nrw.de



Datum: 27.09.20187

Seite 2 von 2

sanierungsmaßnahmen waren im vorherigen ABK enthalten, wurden jedoch nicht in die hier vorliegende Fortschreibung übernommen, obwohl z. B. für die die Kläranlage Hückeswagen weiterhin ein erhöhter Fremdwasserzufluss zu verzeichnen ist.

Gegenstand dieses ABK in Bezug zur Thematik Fremdwasser ist lediglich eine Fremdwassermessung für den Hönnigesammler.

Das halte ich nicht für ausreichend, zumal auch die die KA'en des Aggerverbandes fremdwasserbehaftet sind.

Ich fordere Sie daher auf, bis spätestens 31.03.2019 ein Fremdwasser-sanierungskonzept zu erstellen und zum Bestandteil des ABK zu machen. Die daraus sich ergebenden Maßnahmen können anschließend mit der turnusmäßigen Jahresmeldung in die Gesamtmaßnahmeliste eingepflegt werden.

## 2. Außenbereiche

Zu den Campingplätzen Großhöfeld und Hasenburg sind der UWB die Nachweise zur Unverhältnismäßigkeit eines Kanalanschlusses vorzulegen.

## 3. Ortslage Dreine

Dem ABK fehlen Aussagen zum Zustand der Abwasseranlagen (Druckleitung, Pumpstation und Ortskanalisation).

Bitte stellen Sie dar, in welcher Form Sie die Selbstüberwachung im Rahmen der Erfüllung Ihrer Abwasserbeseitigungspflicht geregelt haben und stellen die Ergebnisse dar.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

( von Meer )

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.