

Die Rampe am Übergang vom Surgères-Platz Richtung Stursbergs-Ecke/ Untere Straße nimmt die Kurve in einem sehr engen Winkel.

Wie Herr Müller auf Anfrage des Inklusionsbeirats belegen konnte, entsprechen sowohl die Breite der Rampe, mit 150 cm als auch der Bewegungsradius von 150 cm in der Kurve den DIN-Vorschriften.

An dieser Stelle möchten wir vom Inklusionsbeirat, den Bedenken des betroffenen Personenkreises Gehör verschaffen, dass der enge Winkel der Kurve mit größeren Rollstühlen schwer zu befahren sein wird.

Sobald ein Austesten der Rampe mit größeren Rollstühlen möglich ist, werden wir von den Erfahrungen berichten.